



REGIONE BASILICATA



PROVINCIA DI MATERA



COMUNE DI COLOBRARO

Committente

**COMUNE DI COLOBRARO**

**Progetto di Impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata (FORSU e sfalci)**



**PROGETTO DEFINITIVO**

REDAZIONE



UTRES AMBIENTE s.r.l.  
via Guglielmo Calderini, 68  
00196 ROMA (RM)

PROGETTISTA RESPONSABILE

ing. GIOVANNI BATTISTINI  
(Direttore Tecnico UTRES AMBIENTE s.r.l.)



**EDIF. A – 3/3 - STRUTTURA RIC. E PRETRATT. - RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI**

CODICE ELABORATO: UT621-DF-RLC\_07 EDIFICIO A -3/3 - STRUTTURA RICEZIONE E PRETRATTAMENTO - RELAZIONE GEOTECNICA

REV	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	DATA
A	Emesso per approvazione	E.C.	G.F.B.	G.B.	Marzo 2022
B					
C					
D					
E					



COMUNE DI COLOBRARO	Progetto di Impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>
------------------------	---	--------------------------------

## INDICE

	Progetto di Impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata (FORSU e sfalci).....	1
1	- DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA.....	4
2	- NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
	"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".....	4
	"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" .....	4
3	- INDAGINI E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA .....	4
3.1	Prove effettuate e Caratterizzazione geotecnica.....	4
3.2	Idrogeologia .....	6
3.3	Problematiche riscontrate.....	6
4	- MODELLAZIONE GEOTECNICA E PERICOLOSITA' SISMICA DEL SITO .....	6
4.1	Modellazione geotecnica .....	6
4.2	Pericolosità sismica.....	7
5	- SCELTA TIPOLOGICA DELLE OPERE DI FONDAZIONE .....	10
6	- VERIFICHE DI SICUREZZA.....	10
6.1	Carico limite fondazioni dirette.....	12
6.2	Fattori correttivi al carico limite in presenza di sisma .....	18

## 1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

La presente relazione geotecnica riguarda le indagini, la caratterizzazione e modellazione geotecnica del "volume significativo" per l'opera in esame e valuta l'interazione opera/terreno ai fini del dimensionamento delle relative fondazioni.

Questa relazione è stata redatta sulla base dei dati risultanti dalle prove di campagna e/o di laboratorio.

## 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione:

**Legge 5 novembre 1971 n. 1086** (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)

"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

**Legge 2 febbraio 1974 n. 64** (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)

"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"

Indicazioni progettuali per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 1981.

**D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018** (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8)

"Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni".

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella:

**Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.** (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. n. 5)

Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

**Eurocodice 7** - "Progettazione geotecnica" - EN 1997-1 per quanto non in contrasto con le disposizioni del D.M. 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

## 3 - INDAGINI E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Sulla base di quanto dettagliato nella relazione geologica dell'area di sito, si è proceduto alla progettazione della campagna di indagini geognostiche finalizzate alla determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dal "volume significativo" dell'opera in esame.

### 3.1 Prove effettuate e Caratterizzazione geotecnica

Al fine della determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni coinvolti nel "volume significativo" dell'opera in esame, sono state condotte delle prove geotecniche, riassunte nella relazione geologica.

Le indagini realizzate hanno permesso di ricostruire le seguenti stratigrafie per ognuna delle quali sono state definite le proprietà geotecniche dei singoli terreni coinvolti.

#### TERRENI

Terreni



N <sub>TRN</sub>	γ <sub>T</sub> [N/m <sup>3</sup> ]	K <sub>1</sub>			φ [°]	c <sub>u</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	c' [N/mm <sup>2</sup> ]	E <sub>d</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	E <sub>cu</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	A <sub>S-B</sub>	ST_P
		K <sub>1X</sub> [N/cm <sup>3</sup> ]	K <sub>1Y</sub> [N/cm <sup>3</sup> ]	K <sub>1Z</sub> [N/cm <sup>3</sup> ]							
<b>UG2_Colobrarò</b>											
T001	17.800	10	10	30	25	0,167	0,017	21	33	0,125	NO

**LEGENDA:**

**N<sub>TRN</sub>** Numero identificativo del terreno.

**γ<sub>T</sub>** Peso specifico del terreno.

**K<sub>1</sub>** Valori della costante di Winkler riferita alla piastra Standard di lato b = 30 cm nelle direzioni degli assi del riferimento globale X (K<sub>1X</sub>), Y (K<sub>1Y</sub>), e Z (K<sub>1Z</sub>).

											Terreni	
N <sub>TRN</sub>	γ <sub>T</sub>	K <sub>1</sub>			φ	c <sub>u</sub>	c'	E <sub>d</sub>	E <sub>cu</sub>	A <sub>S-B</sub>	ST_P	
		K <sub>1X</sub>	K <sub>1Y</sub>	K <sub>1Z</sub>								
	[N/m <sup>3</sup> ]	[N/cm <sup>3</sup> ]	[N/cm <sup>3</sup> ]	[N/cm <sup>3</sup> ]	[°]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]			
φ	Angolo di attrito del terreno.											
c <sub>u</sub>	Coesione non drenata.											
c'	Coesione efficace.											
E <sub>d</sub>	Modulo edometrico.											
E <sub>cu</sub>	Modulo elastico in condizione non drenata.											
A <sub>S-B</sub>	Parametro "A" di Skempton-Bjerrum per pressioni interstiziali.											
ST_P	[SI]: Il terreno è usato nella valutazione delle spinte a tergo delle pareti/muri controterra; [NO]: Il terreno NON è usato nella valutazione delle spinte a tergo delle pareti/muri controterra.											

**NB:** Nel caso di fondazioni dirette con stratigrafia, il calcolo del carico limite ( $q_{lim}$ ) viene fatto su un terreno "equivalente" con parametri geotecnici calcolati come media pesata degli strati compresi tra la quota del piano di posa e la quota della profondità "significativa" (stabilita come "Multiplo della dimensione Significativa della fondazione").

con  $i = 1, \dots, n$  (numero di strati compresi tra la quota del piano di posa e la quota della profondità significativa).

## 3.2 Idrogeologia

Non è stata riscontrata la presenza di falde acquifere a profondità di interesse relativamente al "volume significativo" investigato.

## 3.3 Problematiche riscontrate

Durante l'esecuzione delle prove e dall'elaborazione dei dati non sono emerse problematiche rilevanti alla realizzazione delle opere di fondazione.

## 4 - MODELLAZIONE GEOTECNICA E PERICOLOSITA' SISMICA DEL SITO

Le indagini effettuate, permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione dell'azione sismica, di categoria:

**C [C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti]**, basandosi sulla valutazione della velocità delle onde di taglio ( $V_{S30}$ ) e/o del numero di colpi dello Standard Penetration Test ( $N_{SPT}$ ) e/o della resistenza non drenata equivalente ( $c_{u,30}$ ).

Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei successivi paragrafi.

### 4.1 Modellazione geotecnica

Ai fini del calcolo strutturale, il terreno sottostante l'opera viene modellato secondo lo schema di Winkler, cioè un sistema costituito da un letto di molle elastiche mutuamente indipendenti. Ciò consente di ricavare le rigidità offerte dai manufatti di fondazione, siano queste profonde o superficiali, che sono state introdotte direttamente nel modello strutturale per tener conto dell'interazione opera/terreno.

## 4.2 Pericolosità sismica

Ai fini della pericolosità sismica sono stati analizzati i dati relativi alla sismicità dell'area di interesse e ad eventuali effetti di amplificazione stratigrafica e topografica. Si sono tenute in considerazione anche la classe dell'edificio e la vita nominale.

Per tale caratterizzazione si riportano di seguito i dati di pericolosità come da normativa:

### DATI GENERALI ANALISI SISMICA

Dati generali analisi sismica

Ang	NV	CD	MP	Dir	TS	EcA	Ir <sub>Temp</sub>	C.S.T.	RP	RH	$\xi$
[°]											[%]
0	30	B	ac	X Y	[T+C] [T+C]	S	N	C	SI	NO	5

LEGENDA:

- Ang** Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima.
- NV** Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati.
- CD** Classe di duttilità: [A] = Alta - [B] = Media - [ND] = Non Dissipativa - [-] = Nessuna.
- MP** Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] = muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio.
- Dir** Direzione del sisma.
- TS** Tipologia della struttura:  
Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti - [2P NC] = Due pareti per direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate monopiano;  
Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = più di un piano - [C-P/MP] = muratura in pietra e/o mattoni pieni - [C-BAS] = muratura in blocchi artificiali con percentuale di foratura > 15%;  
Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M] = mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature.
- EcA** Eccentricità accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni.
- Ir<sub>Temp</sub>** Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
- C.S.T.** Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D.
- RP** Regolarità in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
- RH** Regolarità in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
- $\xi$  Coefficiente viscoso equivalente.
- NOTE** [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.

DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO

Fattori di comportamento

Dir	q'	q	q <sub>0</sub>	K <sub>R</sub>	$\alpha_u/\alpha_1$	k <sub>w</sub>
X	2,408	3,200	4,00	0,80	1,00	-
Y	3,026	3,200	4,00	0,80	1,00	-
Z	-	1,500	-	-	-	-

LEGENDA:

- q'** Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU ridotto (Fattore di comportamento ridotto - relazione C7.3.1 circolare NTC)
- q** Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di comportamento).
- q<sub>0</sub>** Valore di base (comprensivo di k<sub>w</sub>).
- K<sub>R</sub>** Fattore riduttivo funzione della regolarità in altezza : pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza, 0,8 per costruzioni non regolari in altezza, e 0,75 per costruzioni in muratura esistenti non regolari in altezza (§ C8.5.5.1)..
- $\alpha_u/\alpha_1$  Rapporto di sovraresistenza.
- k<sub>w</sub>** Fattore di riduzione di q<sub>0</sub>.

Stato Limite	T <sub>r</sub>	a <sub>g</sub> /g	Amplif. Stratigrafica		F <sub>0</sub>	F <sub>v</sub>	T <sup>*</sup> <sub>c</sub>	T <sub>B</sub>	T <sub>c</sub>	T <sub>D</sub>
			S <sub>s</sub>	C <sub>c</sub>						
	[t]						[s]	[s]	[s]	[s]
SLO	30	0,0372	1,500	1,598	2,434	0,634	0,280	0,149	0,447	1,749
SLD	50	0,0461	1,500	1,529	2,448	0,709	0,320	0,163	0,489	1,784
SLV	475	0,1044	1,500	1,367	2,601	1,135	0,450	0,205	0,615	2,018
SLC	975	0,1309	1,493	1,319	2,639	1,289	0,500	0,220	0,660	2,124

LEGENDA:

- T<sub>r</sub>** Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni.
- a<sub>g</sub>/g** Coefficiente di accelerazione al suolo.



<b>S<sub>s</sub></b>	Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC.
<b>C<sub>c</sub></b>	Coefficienti di Amplificazione di Tc allo SLO/SLD/SLV/SLC.
<b>F<sub>o</sub></b>	Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
<b>F<sub>v</sub></b>	Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale.
<b>T<sub>c</sub><sup>*</sup></b>	Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
<b>T<sub>B</sub></b>	Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto.
<b>T<sub>c</sub></b>	Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto.
<b>T<sub>D</sub></b>	Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto.

CI Ed	V <sub>N</sub> [t]	V <sub>R</sub> [t]	Lat. [°ssdc]	Long. [°ssdc]	Q <sub>g</sub> [m]	CTop	S <sub>T</sub>
2	50	50	40.189167	16.427500	630	T1	1,00

**LEGENDA:**

**CI Ed** Classe dell'edificio

**V<sub>N</sub>** Vita nominale ([t] = anni).

**V<sub>R</sub>** Periodo di riferimento. [t] = anni.

**Lat.** Latitudine geografica del sito.

**Long.** Longitudine geografica del sito.

**Q<sub>g</sub>** Altitudine geografica del sito.

**CTop** Categoria topografica (Vedi NOTE).

**S<sub>T</sub>** Coefficiente di amplificazione topografica.

**NOTE** [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.

Categoria topografica.

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media  $i \leq 15^\circ$ .

T2: Pendii con inclinazione media  $i > 15^\circ$ .

T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$ .

T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  $i > 30^\circ$ .

## 5 - SCELTA TIPOLOGICA DELLE OPERE DI FONDAZIONE

La tipologia delle opere di fondazione è consona alle caratteristiche meccaniche del terreno definite in base ai risultati delle indagini geognostiche.

Nel caso in esame, la struttura di fondazione è costituita da:

- fondazioni dirette.

## 6 - VERIFICHE DI SICUREZZA

Nelle verifiche allo stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione:

$$E_d \leq R_d$$

dove:

$E_d$  è il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione;

$R_d$  è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico.

Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con l'**Approccio 2** come definito al §2.6.1 del D.M. 2018, attraverso la combinazione **A1+M1+R3**. Le azioni sono state amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 (STR) definiti nella tabella 6.2.I del D.M. 2018.

**Tabella 6.2.I - Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni** [cfr. D.M. 2018]

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	A1 (STR)	A2 (GEO)
Carichi permanenti $G_1$	Favorevole	$\gamma_{G1}$	1,00	1,00
	Sfavorevole		1,30	1,00
Carichi permanenti $G_2^{(1)}$	Favorevole	$\gamma_{G2}$	0,80	0,80
	Sfavorevole		1,50	1,30
Azioni variabili Q	Favorevole	$\gamma_{Qi}$	0,00	0,00
	Sfavorevole		1,50	1,30

(1) Per i carichi permanenti  $G_2$  si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti  $\gamma_{G1}$

I valori di resistenza del terreno sono stati ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 definiti nella tabella 6.2.II del

D.M. 2018.

Tabella 6.2.II - Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno [cfr. D.M. 2018]

PARAMETRO GEOTECNICO	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale $\gamma_M$	M1	M2
Tangente dell'angolo di resistenza a taglio	$\tan\phi_k$	$\gamma_{\phi'}$	1,00	1,25
Coesione efficace	$C_k$	$\gamma_{c'}$	1,00	1,25
Resistenza non drenata	$C_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1,00	1,40
Peso dell'unità di volume	$\gamma_r$	$\gamma_r$	1,00	1,00

I valori calcolati delle resistenze totali dell'elemento strutturale sono stati divisi per i coefficienti R3 della tabella 6.4.I del D.M. 2018 per le fondazioni superficiali.

**Tabella 6.4.I - Coefficienti parziali  $\gamma_R$  per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali.**

Verifica	Coefficiente Parziale (R3)
Carico limite	$\gamma_R = 2,3$
Scorrimento	$\gamma_R = 1,1$

Per le varie tipologie di fondazioni sono di seguito elencate le metodologie ed i modelli usati per il calcolo del carico limite ed i risultati di tale calcolo.

### 6.1 Carico limite fondazioni dirette

La formula del carico limite esprime l'equilibrio fra il carico applicato alla fondazione e la resistenza limite del terreno. Il carico limite è dato dalla seguente espressione:

$$q_{lim} = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c \cdot \Psi_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot \dots \quad B'$$

in cui:

- c = coesione del terreno al disotto del piano di posa della fondazione;
- q =  $\gamma \cdot D$  = pressione geostatica in corrispondenza del piano di posa della fondazione;
- $\gamma$  = peso unità di volume del terreno al di sopra del piano di posa della fondazione;
- D = profondità del piano di posa della fondazione;

- B' = larghezza ridotta della suola di fondazione (vedi **NB**);
- L = lunghezza della fondazione;
- $\gamma_f$  = peso unità di volume del terreno al disotto del piano di posa della fondazione;
- $N_c, N_q, N_\gamma$  = fattori di capacità portante;
- s, d, i, g, b,  $\psi$ , r = coefficienti correttivi.


**NB:** Se la risultante dei carichi verticali è eccentrica, B e L saranno ridotte rispettivamente di:

$$B' = B - 2 \cdot e_B \quad e_B = \text{eccentricità parallela al lato di dimensione B};$$

$$L' = L - 2 \cdot e_L \quad e_L = \text{eccentricità parallela al lato di dimensione L};$$

con  $B' \leq L'$ .

dove:



#### Calcolo dei fattori $N_c, N_q, N_\gamma$

Terreni puramente coesivi ( $c \neq 0, \phi = 0$ )		Terreni dotati di attrito e coesione ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )	
$N_c = 2 + \pi$		$N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi$	
$N_q = 1$		$N_q = K_p \cdot e^{\pi \cdot \tan \phi}$	
$N_\gamma = 0$	se $\omega = 0$	$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \phi$	
$N_\gamma = -2 \cdot \sin \omega$	se $\omega \neq 0$		

dove:

$$k_p = \tan^2 \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2} \right) \quad \text{è il coefficiente di spinta passiva di Rankine};$$

$\phi$  = angolo di attrito del terreno al disotto del piano di posa della fondazione;

$\omega$  = angolo di inclinazione del piano campagna.

**Calcolo dei fattori di forma  $s_{c\gamma}$ ,  $s_{q\gamma}$ ,  $s_{\gamma}$**

Terreni puramente coesivi ( $c \neq 0, \phi = 0$ )	Terreni dotati di attrito e coesione ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )
---	---

$s_c = 1 + \frac{B'}{(2 + \pi) \cdot L'}$	$s_c = 1 + \frac{N_q \cdot B'}{N_c \cdot L'}$
$s_q = 1$	$s_q = 1 + \frac{B'}{L'} \cdot \tan \phi$
$s_\gamma = 1 - 0.40 \cdot \frac{B'}{L'}$	$s_\gamma = 1 - 0.40 \cdot \frac{B'}{L'}$

con  $B'/L' < 1$ .

### Calcolo dei fattori di profondità del piano di posa $d_c, d_q, d_\gamma$

Si definisce il seguente parametro:

$$K = \frac{D}{B'} \quad \text{se} \quad \frac{D}{B'} \leq 1;$$

$$K = \arctan \left( \frac{D}{B'} \right) \quad \text{se} \quad \frac{D}{B'} > 1.$$

Terreni puramente coesivi ( $c \neq 0, \phi = 0$ )	Terreni dotati di attrito e coesione ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )
$d_c = 1 + 0.4 \cdot K$	$d_c = d_q - \frac{1 - d_q}{N_c \cdot \tan \phi}$
$d_q = 1$	$d_q = 1 + 2 \cdot \tan \phi \cdot (1 - \sin \phi)^2 \cdot K$
$d_\gamma = 1$	$d_\gamma = 1$

### Calcolo dei fattori di inclinazione del carico $i_c, i_q, i_\gamma$

Si definisce il seguente parametro:

$$m = m_B = \frac{2 + B/L}{1 + B/L} \quad \text{se la forza H è parallela alla direzione trasversale della fondazione}$$

$$m = m = \frac{2 + L/B}{1 + L/B} \quad \text{se la forza H è parallela alla direzione longitudinale della fondazione}$$

$$m = m_\theta = m_L \cdot \cos^2 \theta + m_B \cdot \sin^2 \theta \quad \text{se la forza H forma un angolo } \theta \text{ con la direzione longitudinale della fondazione}$$

Terreni coesivi ( $c \neq 0, \phi = 0$ )	Terreni incoerenti ( $c = 0, \phi \neq 0$ )	Terreni dotati di attrito e coesione ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )
$i_c = 1 - \frac{m \cdot H}{V}$	$i_c = 0$	$i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_c \cdot \tan \phi}$
$i_q = 1$	$i_q = \left( 1 - \frac{H}{V} \right)^m$	$i_q = \left( 1 - \frac{H}{V + B \cdot L \cdot c \cdot \cot \phi} \right)^m$
$i_\gamma = 0$	$i_\gamma = \left( 1 - \frac{H}{V} \right)^{m+1}$	$i_\gamma = \left( 1 - \frac{H}{V + B \cdot L \cdot c \cdot \cot \phi} \right)^{m+1}$

dove:

H = componente orizzontale dei carichi agente sul piano di posa della fondazione;  
V = componente verticale dei carichi agente sul piano di posa della fondazione.


### Calcolo dei fattori di inclinazione del piano di campagna $b_c, b_q, b_\gamma$

Indicando con  $\omega$  la pendenza del piano campagna, si ha:

Terreni puramente coesivi ( $c \neq 0, \phi = 0$ )	Terreni dotati di attrito e coesione ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )
$b_c = 1 - \frac{2 \cdot \omega}{(2 + \pi)}$	$b_c = b_q - \frac{1 - b_q}{N_c \cdot \tan \phi}$
$b_q = (1 - \tan \omega)^2 \cdot \cos \omega$	$b_q = (1 - \tan \omega)^2 \cdot \cos \omega$
$b_\gamma = b_q / \cos \omega$	$b_\gamma = b_q / \cos \omega$

Per poter applicare tali coefficienti correttivi deve essere verificata la seguente condizione:

$$\omega < \phi; \quad \omega < 45^\circ.$$




**Calcolo dei fattori di inclinazione del piano di posa  $g_c, g_q, g_\gamma$**

Indicando con  $\varepsilon$  la pendenza del piano di posa della fondazione, si ha:

Terreni puramente coesivi ( $c \neq 0, \phi = 0$ )	Terreni dotati di attrito e coesione ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )
$g_c = 1 - \frac{2 \cdot \varepsilon}{(2 + \pi)}$	$g_c = g_q - \frac{1 - g_q}{N \cdot \tan \phi}$
$g_q = 1$	$g_q = (1 - \varepsilon \cdot \tan \phi)^2$
$g_\gamma = 1$	$g_\gamma = g_q$

Per poter applicare tali coefficienti correttivi deve essere verificata la seguente condizione:



**Calcolo dei fattori di riduzione per rottura a punzonamento  $\psi_c, \psi_q, \psi_\gamma$**

Si definisce l'indice di rigidità del terreno come:

$$I_r = \frac{G}{c + \sigma \cdot \tan \phi}$$

dove:

$$G = \frac{E}{2 \cdot (1 + \nu)}$$

= modulo d'elasticità tangenziale del terreno;

E= modulo elastico del terreno (nei calcoli è utilizzato il modulo edometrico);

$\nu$  = modulo di Poisson. Sia in condizioni non drenate che drenate è assunto pari a 0,5 (a vantaggio di sicurezza);

$\sigma$  = tensione litostatica alla profondità  $D+B/2$ .

La rottura a punzonamento si verifica quando i coefficienti di punzonamento  $\psi_c, \psi_q, \psi_\gamma$  sono inferiori all'unità; ciò accade quando l'indice di rigidità  $I_r$  si mantiene inferiore al valore critico:

$$I_r < I_{r,crit} = \frac{1}{2} \cdot e^{\left\{ \left[ \frac{3,3 - 0,45 \cdot \frac{B}{L}}{L} \right] \cdot \cot \left( 45 - \frac{\phi}{2} \right) \right\}}$$

Terreni puramente coesivi ( $c \neq 0, \phi = 0$ )	Terreni dotati di attrito e coesione ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )
$\psi_c = 0,32 + 0,12 \cdot \frac{B^2}{L'} + 0,6 \cdot \text{Log}(I_r)$	$\psi_c = \psi_q - \frac{1 - \psi_q}{N \cdot \tan \phi}$
$\psi_q = 1$	$\psi_q = e^{\left\{ \left[ \frac{0,6 \cdot B'}{L'} - 4,4 \right] \cdot \tan \phi + \frac{3,07 \cdot \sin \phi \cdot \text{Log}(2 \cdot I_r)}{1 + \sin \phi} \right\}}$
$\psi_\gamma = 1$	$\psi_\gamma = \psi_q$

**1. CORREZIONE PER FONDAZIONE TIPO PIASTRA**

Bowles, al fine di limitare il contributo del termine "B·N<sub>γ</sub>", che per valori elevati di B porterebbe ad ottenere valori del carico limite prossimi a quelli di una fondazione profonda, propone il seguente fattore di riduzione r<sub>γ</sub>:

$$r_{\gamma} = 1 - 0,25 \cdot \log(B/2) \quad \text{con } B \geq 2 \text{ m}$$

Nella tabella sottostante sono riportati una serie di valori del coefficiente r<sub>γ</sub> al variare della larghezza dell'elemento di fondazione.

<b>B [m]</b>	2	2.5	3	3.5	4	5	10	20	100
<b>r<sub>γ</sub></b>	1,00	0,97	0,95	0,93	0,92	0,90	0,82	0,75	0,57

Questo coefficiente assume particolare importanza per fondazioni larghe con rapporto D/B basso, caso nel quale il termine "B·N<sub>γ</sub>" è predominante.

## 2. CALCOLO DEL CARICO LIMITE IN CONDIZIONI NON DRENATE

L'espressione generale del carico limite, valutato in termini di tensioni totale, diventa:

$$q_{lim} = c_u \cdot (2 + \pi) \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c + q + \frac{B'}{2} \cdot \gamma_{sat} \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot r_\gamma$$

dove:

c<sub>u</sub> = coesione non drenata;

γ<sub>sat</sub> = peso unità di volume del terreno in condizioni di saturazione.

**N.B.:** Nel calcolo in condizioni non drenate (situazione molto rara per un terreno incoerente) si assume, sempre e comunque, che l'angolo di attrito φ sia nullo (φ = 0).

## 6.2 Fattori correttivi al carico limite in presenza di sisma

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (**effetto cinematico**) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (**effetto inerziale**).

Nell'analisi pseudo-statica, modellando l'azione sismica attraverso la sola componente orizzontale, tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati **K<sub>hi</sub>** e **K<sub>hk</sub>**, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito.

La formula generale del carico limite si modifica nel seguente modo:

$$q_{lim} = c_c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c \cdot \Psi_c \cdot z_c + q_q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot g_q \cdot b_q \cdot \Psi_q \cdot z_q + \frac{B'}{2} \cdot \gamma_f \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma \cdot i_\gamma \cdot g_\gamma \cdot b_\gamma \cdot \Psi_\gamma \cdot r_\gamma \cdot z_\gamma$$

in cui, oltre ai termini già precedentemente indicati, si sono introdotti i seguenti termini:

Z<sub>c</sub>, Z<sub>q</sub>, Z<sub>γ</sub> = coefficienti correttivi dovuti all'effetto inerziale;

c<sub>γ</sub> = coefficiente correttivo dovuto all'effetto cinematico.

### Calcolo del fattore correttivo dovuto all'effetto cinematico c<sub>γ</sub>

L'effetto cinematico modifica il solo coefficiente N<sub>γ</sub> in funzione del coefficiente sismico K<sub>hk</sub> che è pari a:

$$K_{hk} = \beta_s \cdot S_s \cdot S_T \cdot a_g / g;$$

dove:

β<sub>s</sub> = coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

g = accelerazione di gravità;

S<sub>s</sub> = coefficiente di amplificazione stratigrafica;

S<sub>T</sub> = coefficiente di amplificazione topografica;

a<sub>g</sub> = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

I valori di β<sub>s</sub> sono riportati nella seguente tabella:

<b>2.1.1.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO</b>	
<b>A</b>	<b>B,C,D,E</b>

COMUNE DI COLOBRARO	Progetto di Impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>
------------------------	---	--------------------------------

	$\beta_s$	$\beta_s$
$0,2 < a_g(g) \leq 0,4$	0,30	0,28
$0,1 < a_g(g) \leq 0,2$	0,27	0,24
$a_g(g) \leq 0,1$	0,20	0,20

Il fattore correttivo dovuto all'effetto cinematico  $c_\gamma$  è stato, pertanto, determinato con la seguente relazione:

<b>Terreni puramente coesivi</b> ( $c \neq 0, \phi = 0$ )	<b>Terreni dotati di attrito e coesione</b> ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )
$c_\gamma = 1$	$c_\gamma = \left(1 - \frac{K_{hk}}{\tan \phi}\right)^{0.45}$ se $\frac{K_{hk}}{\tan \phi} < 1$ , altrimenti $c_\gamma = 0$



**Calcolo dei fattori correttivi dovuti all'effetto inerziale  $z_c, z_q, z_\gamma$**

L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacità portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico  $K_{hi}$ .

Tali effetti correttivi vengono valutati con la teoria di **Paolucci - Pecker** attraverso le seguenti relazioni:

Terreni puramente coesivi ( $c \neq 0, \phi = 0$ )	Terreni dotati di attrito e coesione ( $c \neq 0, \phi \neq 0$ )	
$Z_c = Z_q = Z_\gamma = 1$	$Z_c = 1 - 0,32 \cdot K_{hi}$ se $z_c > 0$	altrimenti $z_c = 0$
	$z_\gamma = z_q = \left(1 - \frac{K_{hi}}{\tan \phi}\right)^{0,35}$ se $\frac{K_{hi}}{\tan \phi}$	altrimenti $z_\gamma = z_q = 0$

dove:

$K_{hi}$  è ricavato dallo spettro di progetto allo SLV attraverso la relazione:

$$K_{hi} = S_s \cdot S_T \cdot a_g / g;$$

i cui termini sono stati precedentemente precisati.

Si fa notare che il coefficiente sismico  $K_{hi}$  coincide con l'ordinata dello spettro di progetto allo SLU per  $T = 0$  ed è indipendente dalle combinazioni di carico.

**Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU)**

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa alla verifica dello stato limite di collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno.

Si precisa che il valore relativo alla colonna  $Q_{d,Rd}$ , di cui nella tabella seguente, è da intendersi come il valore di progetto della resistenza  $R_d$ , ossia il rapporto fra il carico limite  $q_{lim}$  (calcolato come sopra esposto) ed il valore del coefficiente parziale di sicurezza  $\gamma_R$  relativo alla capacità portante del complesso terreno-fondazione, in relazione all'approccio utilizzato. Nel caso in esame il coefficiente parziale di sicurezza  $\gamma_R$  è stato assunto pari a 2,3 (tabella 6.4.I del D.M. 2018).

Si precisa che, nella sottostante tabella:

- la coppia  $Q_{Ed}$  e  $Q_{d,Rd}$  è relativa alla combinazione di carico, fra tutte quelle esaminate, che da luogo al minimo coefficiente di sicurezza (CS);
- nelle colonne "per  $N_q$ , per  $N_c$  e per  $N_\gamma$ ", relative ai "Coef. Cor. Terzaghi", viene riportato il prodotto tra i vari coefficienti correttivi presenti nell'espressione generale del carico limite. Ad esempio si è posto:

Coef. Cor. Terzaghi per  $N_q = s_q \cdot d_q \cdot i_q \cdot g_q \cdot b_q \cdot \psi_{f,q} \cdot Z_q$

Coef. Cor. Terzaghi per  $N_c = s_c \cdot d_c \cdot i_c \cdot g_c \cdot b_c \cdot \psi_{f,c} \cdot Z_c$

Coef. Cor. Terzaghi per  $N_\gamma = s_\gamma \cdot d_\gamma \cdot i_\gamma \cdot g_\gamma \cdot b_\gamma \cdot \psi_{f,\gamma} \cdot r_\gamma \cdot Z_\gamma \cdot C_\gamma$

**VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU**

Id <sub>Fnd</sub>	CS	L <sub>x</sub>	L <sub>y</sub>	R <sub>tz</sub>	Z <sub>p.cmp</sub>	Z <sub>Fid</sub>	Cmp T	Verifiche Carico Limite fondazior dirett allo SLU						Q <sub>Ed</sub>	Q <sub>Rd</sub>	R <sub>f</sub>
								C. Terzaghi								
								per N <sub>q</sub>	per N <sub>c</sub>	per N <sub>γ</sub>	N <sub>q</sub>	N <sub>c</sub>	N <sub>γ</sub>			
Trave 46-47	8,25	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,12	0,97	0,65	1,00	5,14	0,00	0,045	0,375	N
Trave 51-52	8,22	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,13	0,98	0,65	1,00	5,14	0,00	0,046	0,380	O
Trave 49-50	8,38	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,12	0,97	0,65	1,00	5,14	0,00	0,045	0,376	N
Trave 48-49	8,30	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,11	0,96	0,65	1,00	5,14	0,00	0,045	0,374	N

COMUNE DI COLOBRARO	Progetto di Impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci)														<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>
------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

Trave 47-48	8,27	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,11	0,96	0,65	1,00	5,14	0,00	0,045	0,374	N O N O N O
Trave 45-46	7,53	4,36	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,24	1,07	0,63	1,00	5,14	0,00	0,055	0,414	N O N O N O
Trave 44-45	7,75	4,36	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,27	1,09	0,62	1,00	5,14	0,00	0,055	0,425	N O N O N O
Trave 43-44	8,09	3,68	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,34	1,15	0,61	1,00	5,14	0,00	0,055	0,445	N O N O N O
Trave P3-52	11,17	14,25	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	0,99	0,87	0,67	1,00	5,14	0,00	0,030	0,338	N O N O N O



Id <sub>Fnd</sub>	CS	L <sub>x</sub>	L <sub>y</sub>	R <sub>tz</sub>	Z <sub>p.cmp</sub>	Z <sub>Fid</sub>	Cmp T	Verifiche Carico Limite fondazior dirett allo SLU						Q <sub>Ed</sub>	Q <sub>Rd</sub>	R <sub>f</sub>
								C. Terzaghi								
								per N <sub>q</sub>	per N <sub>c</sub>	per N <sub>γ</sub>	N <sub>q</sub>	N <sub>c</sub>	N <sub>γ</sub>			
Trave 41-42	14,09	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,20	1,03	0,64	1,00	5,14	0,00	0,029	0,401	NONO
Trave 40-41	12,42	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,16	1,00	0,65	1,00	5,14	0,00	0,031	0,389	NONO
Trave 39-40	12,57	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,20	1,04	0,64	1,00	5,14	0,00	0,032	0,403	NONO
Trave 37-39	14,30	3,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,40	1,20	0,61	1,00	5,14	0,00	0,033	0,467	NONO
Trave 11-23	15,72	8,00	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,06	0,93	0,67	1,00	5,14	0,00	0,023	0,359	NONO
Trave 25-26	14,04	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,16	1,01	0,65	1,00	5,14	0,00	0,028	0,391	NONO
Trave 24-25	12,75	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,16	1,00	0,65	1,00	5,14	0,00	0,031	0,389	NONO
Trave 23-24	12,86	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,18	1,02	0,65	1,00	5,14	0,00	0,031	0,397	NONO
Trave 11-12	15,93	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,15	1,00	0,65	1,00	5,14	0,00	0,024	0,386	NONO
Trave 38-42	3,14	3,80	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,75	1,83	0,64	10,66	20,72	10,88	0,126	0,396	NONO
Trave 12-24	10,66	8,00	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,32	1,35	0,96	10,66	20,72	10,88	0,029	0,310	NONO
Trave 13-25	13,07	8,00	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,31	1,34	0,96	10,66	20,72	10,88	0,024	0,308	NONO
Trave 25-41	15,82	15,20	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,28	1,31	0,98	10,66	20,72	10,88	0,019	0,303	NONO
Trave 14-26	15,31	8,00	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,31	1,35	0,95	10,66	20,72	10,88	0,020	0,309	NONO
Trave 50-51	8,17	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,13	0,98	0,65	1,00	5,14	0,00	0,046	0,378	NONO
Trave 13-14	15,93	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,15	1,00	0,65	1,00	5,14	0,00	0,024	0,386	NONO
Trave 12-13	15,83	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,14	0,99	0,65	1,00	5,14	0,00	0,024	0,384	NONO
Trave 23-37	14,32	11,40	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,00	0,88	0,67	1,00	5,14	0,00	0,024	0,341	NONO
Trave 26-38	11,41	11,40	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,30	1,33	0,96	10,66	20,72	10,88	0,027	0,305	NONO
Platea 1	5,26	52,24	13,87	0,00	0,65	-	NON Coesivo	0,80	0,62	0,50	1,00	5,14	0,00	0,045	0,235	NONO

LEGENDA:

- Id<sub>Fnd</sub>** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
- CS** Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
- L<sub>x/y</sub>** Dimensioni dell'elemento di fondazione.
- R<sub>tz</sub>** Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
- Z<sub>p.cmp</sub>** Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
- Z<sub>Fid</sub>** Profondità della falda dal piano campagna.
- Cmp T** Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
- C.** Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
- Terzaghi**
- Q<sub>Ed</sub>** Carico di progetto sul terreno.
- Q<sub>Rd</sub>** Resistenza di progetto del terreno.
- R<sub>f</sub>** [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD

Verifiche Carico Limite fondazior dirett allo SLD  
C. Terzaghi

	UTRES Ambiente s.r.l.	EDIFICIO A – 3/3 – STRUTTURA RICEZIONE E PRETRATTAMENTO – RELAZIONE GEOTECNICA E DELLE FONDAZIONI	Pag. 22 di 26
--	-----------------------	--	------------------

<b>Id<sub>Fnd</sub></b>	<b>CS</b>	<b>L<sub>x</sub></b>	<b>L<sub>y</sub></b>	<b>R<sub>tz</sub></b>	<b>Z<sub>P.cmp</sub></b>	<b>Z<sub>Fid</sub></b>	<b>Cmp T</b>	<b>per N<sub>q</sub></b>	<b>per N<sub>c</sub></b>	<b>per N<sub>y</sub></b>	<b>N<sub>q</sub></b>	<b>N<sub>c</sub></b>	<b>N<sub>y</sub></b>	<b>Q<sub>Ed</sub></b>	<b>Q<sub>Rd</sub></b>	<b>R<sub>f</sub></b>
		[m]	[m]	[°]	[m]	[m]								[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	
Trave 46-47	15,30	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,06	0,95	0,61	1,00	5,14	0,00	0,031	0,471	N O
Trave 51-52	15,08	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,06	0,95	0,61	1,00	5,14	0,00	0,031	0,473	N O
Trave 49-50	15,55	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,06	0,95	0,61	1,00	5,14	0,00	0,030	0,473	N O
Trave 48-49	15,38	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,06	0,95	0,61	1,00	5,14	0,00	0,031	0,470	N O

Id <sub>Fnd</sub>	CS	L <sub>x</sub>	L <sub>y</sub>	Rtz	Z <sub>P.cmp</sub>	Z <sub>Fid</sub>	Cmp T	Verifiche Carico Limite fondazior						dirett			allo SLD
								C. Terzaghi						Q <sub>Ed</sub>	Q <sub>Rd</sub>	R <sub>f</sub>	
								per N <sub>q</sub>	per N <sub>c</sub>	per N <sub>γ</sub>	N <sub>q</sub>	N <sub>c</sub>	N <sub>γ</sub>				[N/mm <sup>2</sup> ]
[m]	[m]	[°]	[m]	[m]													
Trave 47-48	15,34	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,06	0,95	0,61	1,00	5,14	0,00	0,031	0,470	N	
Trave 45-46	13,90	4,36	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,18	1,05	0,59	1,00	5,14	0,00	0,037	0,519	O	
Trave 44-45	14,06	4,36	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,21	1,07	0,58	1,00	5,14	0,00	0,038	0,532	N	
Trave 43-44	14,15	3,68	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,28	1,14	0,57	1,00	5,14	0,00	0,040	0,562	O	
Trave P3-52	19,02	14,25	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	0,94	0,85	0,63	1,00	5,14	0,00	0,022	0,421	N	
Trave 41-42	26,25	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,11	0,99	0,60	1,00	5,14	0,00	0,019	0,492	O	
Trave 40-41	24,28	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,09	0,98	0,61	1,00	5,14	0,00	0,020	0,483	N	
Trave 39-40	24,51	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,11	0,99	0,60	1,00	5,14	0,00	0,020	0,491	O	
Trave 37-39	27,42	3,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,28	1,14	0,57	1,00	5,14	0,00	0,021	0,564	N	
Trave 11-23	27,22	8,00	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,00	0,90	0,62	1,00	5,14	0,00	0,016	0,448	O	
Trave 25-26	27,07	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,09	0,98	0,61	1,00	5,14	0,00	0,018	0,483	N	
Trave 24-25	25,77	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,09	0,98	0,61	1,00	5,14	0,00	0,019	0,483	O	
Trave 23-24	25,85	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,09	0,98	0,61	1,00	5,14	0,00	0,019	0,486	N	
Trave 11-12	28,12	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,08	0,97	0,61	1,00	5,14	0,00	0,017	0,481	O	
Trave 38-42	8,36	3,80	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,56	1,69	0,66	10,66	20,72	10,88	0,056	0,467	N	
Trave 12-24	26,97	8,00	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,24	1,32	0,89	10,66	20,72	10,88	0,014	0,381	O	
Trave 13-25	30,42	8,00	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,24	1,31	0,89	10,66	20,72	10,88	0,012	0,380	N	
Trave 25-41	32,51	15,20	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,21	1,28	0,91	10,66	20,72	10,88	0,011	0,374	O	
Trave 14-26	31,43	8,00	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,24	1,32	0,89	10,66	20,72	10,88	0,012	0,381	N	
Trave 50-51	15,10	6,20	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,07	0,96	0,61	1,00	5,14	0,00	0,031	0,475	O	
Trave 13-14	28,17	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,08	0,97	0,61	1,00	5,14	0,00	0,017	0,480	N	
Trave 12-13	28,08	5,80	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	1,08	0,97	0,61	1,00	5,14	0,00	0,017	0,479	O	
Trave 23-37	25,08	11,40	2,30	0,00	1,65	-	NON Coesivo	0,95	0,86	0,63	1,00	5,14	0,00	0,017	0,425	N	
Trave 26-38	23,54	11,40	0,80	0,00	0,65	-	NON Coesivo	1,23	1,30	0,90	10,66	20,72	10,88	0,016	0,378	O	
Platea 1	9,77	52,24	13,87	0,00	0,65	-	NON Coesivo	0,75	0,61	0,46	1,00	5,14	0,00	0,030	0,294	N	

**LEGENDA:**

- Id<sub>Fnd</sub>** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
- CS** Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
- L<sub>x/y</sub>** Dimensioni dell'elemento di fondazione.
- Rtz** Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
- Z<sub>P.cmp</sub>** Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
- Z<sub>Fid</sub>** Profondità della falda dal piano campagna.
- Cmp T** Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
- C.** hi
- Terzag**



Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.  
 $Q_{Ed}$  Carico di progetto sul terreno.  
 $Q_{Rd}$  Resistenza di progetto del terreno.  
 $R_r$  [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

..., 18/02/2022

2.2 *IL PROGETTISTA STRUTTURALE*

---

...

Per presa visione, il direttore dei lavori

---

...

Per presa visione, il collaudatore

---

...